# 令和8年度　　一般廃棄物最終処分場維持管理記録（環境クリーンセンター最終処分場）

## ①埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（kg）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間処理残渣 | | 146,190 | 148,770 | 132,980 | 120,150 | 116,550 | 97,300 | | | | | | | 761,940 |
| 直接埋立 | 焼却灰 | 514,040 | 526,790 | 494,850 | 497,040 | 495,820 | 431,760 | | | | | | | 2,960,300 |
| | 土・石類 | 9,270 | 106,170 | 21,520 | 46,380 | 39,240 | 46,470 | | | | | | | 269,050 |
| 全体量 | | 669,500 | 781,730 | 649,350 | 663,570 | 651,610 | 575,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,991,290 |

## ②最終処分基準省令第1条の定期点検結果

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 遮水工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 調整池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 浸出水処理設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |

※点検結果の○印は異常なしを表示

## ③地下水及び放流水の水質検査結果（月1回測定）

| 検査対象（採取場所） | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採取日 | | 4/16 | 5/14 | 6/11 | 7/2 | 8/6 | 9/3 | | | | | | |
| | | 結果報告日 | | 4/30 | 5/28 | 6/30 | 7/24 | 9/2 | 9/24 | | | | | | |
| | | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 地下水（上流部監視井戸） | 電気伝導率 | mS/m | — | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/ℓ | — | 25 | 26 | 20 | 21 | 20 | 21 | | | | | | |
| 地下水（下流部監視井戸） | 電気伝導率 | mS/m | — | 14 | 25 | 25 | 24 | 23 | 26 | | | | | | |
| | 塩素イオン | mg/ℓ | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | | | | | | |
| 放流水 | 水素イオン濃度（PH） | — | 5.8～8.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | | | | | | |
| | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/ℓ | 60 | 1.0 | 3.4 | ＜0.5 | 1.5 | 1 | 2.9 | | | | | | |
| | 化学的酸素要求量（COD） | mg/ℓ | 90 | ＜0.5 | 0.8 | 0.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | | | | | | |
| | 浮遊物質質量（SS） | mg/ℓ | 60 | 1 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 全窒素（T－N） | mg/ℓ | 120 | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | | | | | | |

## ④最終処分場残容量測定結果

| | |
|---|---|
| 測定年月日 | 令和8年7月29日 |
| 最終処分場総容量 | 486,000 （$m^3$） |
| 残容量 | 126,535 （$m^3$） |

## ⑤最終処分場ダイオキシン濃度

採取日　令和8年7月31日
報告日　令和8年9月9日

| 分析結果 | 毒性等量（pg-TEQ/L） | 基準値（pg-TEQ/L） |
|---|---|---|
| 放流水 | 0.00012 | 10以下 |
| 上流側観測井戸 | 0.053 | 1以下 |
| 下流側観測井戸 | 0.059 | 1以下 |

## ⑥地下水及び放流水の水質検査結果（年1回測定）

| 検査対象 | | 放流水水質検査結果 | | 地下水水質検査結果 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | 令和8年8月6日 | | 令和8年6月11日 | | |
| 結果報告日 | | 令和8年9月2日 | | 令和8年6月30日 | | |
| 検査項目（採取場所） | 単位 | 基準値 | 放流水 | 基準値 | 上流部監視井戸 | 下流部監視井戸 |
| 大腸菌数 | CFU/mℓ | 800 | 0 | | | |
| 全りん（T－P） | mg/ℓ | 16 | 0.4未満 | | | |
| 溶解性鉄（Fe（S）） | mg/ℓ | 10 | 0.3未満 | | | |
| 溶解性マンガン（Mn（S）） | mg/ℓ | 10 | 0.1未満 | | | |
| 銅（Cu） | mg/ℓ | 3 | 0.02未満 | | | |
| 亜鉛（Zn） | mg/ℓ | 2 | 0.06 | | | |
| クロム（T－Cr） | mg/ℓ | 2 | 0.02未満 | | | |
| ふっ素（F） | mg/ℓ | 8 | 0.8未満 | | | |
| フェノール類 | mg/ℓ | 5 | 0.5未満 | | | |
| 油分（n-hex） | mg/ℓ | 5 | 0.5未満 | | | |
| カドミウム（Cd） | mg/ℓ | 0.03 | 0.003未満 | 0.003 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 鉛（Pb） | mg/ℓ | 0.1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| シアン（CN） | mg/ℓ | 1 | 0.1未満 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず |
| 砒素（As） | mg/ℓ | 0.1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総水銀（T－Hg） | mg/ℓ | 0.005 | 0.0005未満 | 0.0005 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| ホウ素（B） | mg/ℓ | 10 | 1.5 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 有機リン（O－P） | mg/ℓ | 1 | 0.1未満 | | | |
| 六価クロム（Cr6＋） | mg/ℓ | 0.2 | 0.02未満 | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| アルキル水銀（A－Hg） | mg/ℓ | 検出されないこと | 検出されず | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず |
| PCB | mg/ℓ | 0.003 | 0.0005未満 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.02 | 0.002未満 | 0.002 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.2 | 0.02未満 | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/ℓ | 0.04 | 0.004未満 | 0.004 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/ℓ | 3 | 0.3未満 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/ℓ | 0.06 | 0.006未満 | 0.006 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 1 | 0.1未満 | 0.1 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.4 | 0.04未満 | 0.04 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/ℓ | 0.02 | 0.002未満 | 0.002 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| チウラム | mg/ℓ | 0.06 | 0.006未満 | 0.006 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| シマジン | mg/ℓ | 0.03 | 0.003未満 | 0.003 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| チオベンカルブ | mg/ℓ | 0.2 | 0.02未満 | 0.02 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| ベンゼン | mg/ℓ | 0.1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| セレン | mg/ℓ | 0.1 | 0.01未満 | 0.01 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ | アンモニア性窒素×0.4と硝酸・亜硝酸性窒素の合計量200mg/L以下 | 3.5 | | | |
| 1,4ージオキサン | mg/ℓ | 0.5 | 0.05未満 | 0.05 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| クロロエチレン | mg/ℓ | | | 0.002 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |