

公表一覧表

令和7年2月17日現在

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	公表の対象となる違反の内容			公表年月日	その他消防局長が認める事項
		違反事項	根拠法令	違反の部分等		
株式会社北陽エンジニアサービス展示場	鳥取市徳尾 148番地1	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和6年8月9日	
医療法人宮崎歯科 医院	鳥取市吉成二丁目 14番31号	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和6年9月26日	
戸崎歯科医院	鳥取市桂木244番地	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和6年12月16日	令和7年2月17日 消防用設備等設置 届出書受理
ホテルシルフB棟	鳥取市伏野 2258番地22	自動火災報知設備 機能不良	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和6年12月24日	